

## ANHANG II

jährliche Mindesthäufigkeit der Probenahmen und der Analysen in bezug auf die einzelnen Parameter gemäß Richtlinie 75/440/EWG

Bevölkerung	A1 (*)			A2 (*)			A3 (*)		
	K (**)	II (**)	III (**)	I (**)	II (**)	III (**)	I (**)	II (**)	III (**)
≤ 10 000	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	2	1	(***) <sup>(1)</sup>
> 10 000 – ≤ 30 000	1	1	(***)	2	1	(***)	3	1	1
> 30 000 – ≤ 100 000	2	1	(***)	4	2	1	6	2	1
> 100 000	3	2	(***)	8	4	1	12	4	1

(\*) Qualität des Oberflächenwassers. Anhang II der Richtlinie 75/440/EWG.

(\*\*) Einstufung der Parameter nach der Häufigkeit.

(\*\*\*) Von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden festzulegende Häufigkeit.

(1) Da diese Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung bestimmt sind, wird den Mitgliedstaaten empfohlen, zumindest vom Wasser dieser Kategorie (A3,III, ≤ 10 000) eine jährliche Probenahme durchzuführen.

## GRUPPEN

I		II		III	
Parameter		Parameter		Parameter	
1	pH-Wert	10	Eisen (gelöst)	8	Fluoride
2	Färbung	11	Mangan	14	Bor
3	Suspendierte Stoffe insgesamt	12	Kupfer	19	Arsen
4	Temperatur	13	Zink	20	Cadmium
5	Leitfähigkeit	27	Sulfate	21	Chrom gesamt
6	Geruch	29	Grenzflächenaktive Stoffe	22	Blei
7	Nitrate	31	Phenole	23	Selen
28	Chloride	38	Kjeldahl-Stickstoff	24	Quecksilber
30	Phosphate	43	Gesamtcoliforme	25	Barium
35	Chemischer Sauerstoffbedarf	44	Fäkalcoliforme	26	Cyanide
36	Sauerstoffsättigungsindex			32	Gelöste oder emulgierte Kohlenwasserstoffe
37	Biochemischer Sauerstoffbedarf			33	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
39	Ammonium			34	Pestizide — gesamt
				40	Chloroformextrahierbare Stoffe
				45	Fäkalstreptokokken
				46	Salmonellen