

Raumgruppe 1**Verwaltung**

Raumart	Außenluftstrom		Raumtemperatur im Aufenthaltsbereich		Raumfeuchte		Schall- druckpegel RLT- Anlage	Bemerkungen
	min.	max.	min.	max.	%	%		
	m ³ /h Pers.	m ³ /h m ²	°C	°C			dB(A)	

Verwaltungsräume erhalten grundsätzlich keine RLT-Anlagen.

s. Nr. 2.2

Lediglich Schulungsräume für Datenverarbeitung sind bezüglich der Notwendigkeit einer RLT- oder Raumkühlranlage zu überprüfen. Bei der Festlegung der inneren Kühllast ist die effektive und nicht nominelle Wärmeabgabe aller Geräte anzusetzen.

Darüber hinaus sind die aus der Nutzung resultierenden Gleichzeitigkeitsfaktoren und die thermische Speicherfähigkeit des Baukörpers zu berücksichtigen. Ein dynamisches Berechnungsverfahren ist zu bevorzugen.