

236

STAATLICHE BAUVERWALTUNG NRW  
Überwachung einer SANITÄRANLAGE

- Betriebsüberwachung-  
Prüfliste S1

01 Versorgungsbereich	02 Nr.	
03 Meßbereich	04 Nr.	
05 Tag der Prüfung	06 Anlage zum Schreiben	
Zentralen	Mangel/ Vorschlag mehrmalig	Bemerkung
07 Hausanschlußraum in schlechtem Zustand, feucht, schlecht <b>gelüftet</b> , nicht beleuchtet*		
08 Hausanschluß korrodiert, undicht, Schwitzwasserbildung*		
09 <b>Wasserzähler</b> fehlt zu groß, zu klein, defekt*		
10 Feinfilter fehlt, zu groß, zu <b>klein</b> , nicht gewartet*		
11 Armaturen undicht, schwergängig, festsitzend*		
12 <b>Druckminderer</b> fehlt, zu groß, zu klein, defekt*		
13 <b>Rückflußverhinderer</b> fehlt, defekt, <b>Prüfeinrichtung fehlt</b> *		
14 Rohrleitungen korrodiert, undicht, Schwitzwasserbildung*		
15 <b>Rohrbelüfter</b> fehlt, defekt*		
16 Rohrunterbrecher, -trenner undicht, <b>defekt</b> , nicht erforderlich*		
17 Manometer fehlt, defekt*		
18 Zeitsteuerung zur Verbrauchsminderung außerhalb der Nutzungzeiten fehlt, defekt, falsch <b>eingestellt</b> *		
19 Druckerhöhungsanlage nicht erforderlich, defekt*		
20 Enthärtungsanlage fehlt, defekt, nicht erforderlich, nicht gewartet*		
21 Dosieranlage fehlt, defekt, nicht erforderlich, nicht gewartet*		
22 Zeitsteuerung für <b>Dosier-Enthärtungsanlage</b> fehlt, defekt, nicht erforderlich*		
23 Ersatz des Trinkwassers in folgenden Bereichen prüfen		
Sonstiges		

\* Nichtzutreffendes streichen

STAATLICHE BAUVERWALTUNG NRW Überwachung einer SANITÄRANLAGE		- Betriebsüberwachung - Prüfliste S2	
01 Versorgungsbereich		02 Nr.	
03 Meßbereich		04 Nr.	
05 Tag der Prüfung	06 Anlage zum Schreiben		
Gebäudeinstallation	Mangel/ Vorschlag	mehrmalig	Bemerkung
24 Zapfstelle nicht erforderlich (Stilllegen)			
25 Wasserentnahmestellen, Armaturen undicht, schwergängig *			
26 Selbsttätig schließende Armaturen erforderlich			
27 Mischeinrichtung, Thermostat-Batterie defekt falsch eingestellt *			
28 Durchflußleistung zu groß (Dusche, Waschtisch)*			
29 Spülwassermenge zu groß (WC-, Urinal-Anlage), <b>Spülkasten-Spartaste</b> fehlt *			
30 Spülkasten, Druckspüler undicht, defekt *			
<b>31 Automatische Urinalspülung</b> durch benutzungs- abhängige Spülung ersetzen			
32 Automatische Urinalspülung außerhalb der Nutzungszeiten nicht abgestellt			
33 Näherungsgesteuerte Urinalanlage defekt			
34 Zeitgesteuerte Ventile <b>fehlen, defekt</b> *			
35 Zeitsteuerung; Zeitschaltuhr fehlt, defekt, falsch eingestellt *			
36 Warmwasserauslauftemperatur zu hoch			
37 Wasserstrahlpumpen ersetzen			
38 Wasserstrahlpumpen nicht mit Trinkwasser betreiben			
<b>Sonstiges</b>			