

236

STAATLICHE BAUVERWALTUNG NRW
 Emissionsüberwachung einer Heizanlage

- Betriebsüberwachung -
 Prüfliste H7

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 01 Versorgungsbereich | 02 Nr. |
| 03 Meßbereich | 04 Nr. |
| 05 Tag der Prüfung | 06 Anlage zum Schreiben vom |

| Feuerung | Wärmeerzeuger-Nr./Brennerstufe | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| 07 Feuerraum , Ausmauerung beschädigt * | | | | |
| 08 Feuerraum, Rost, Züge verschmutzt * | | | | |
| 09 Kesselkörper wasserseitig undicht | | | | |
| 10 Kesselkörper rauchgasseitig undicht | | | | |
| 11 Brenner verschmutzt | | | | |
| 12 Brennerluftklappe fehlt, defekt, nicht dichtschießend * | | | | |
| 13 Brenner, Leitungen ölseitig undicht * | | | | |
| 14 Brennstoff durchsatz zu hoch zu niedrig | | | | |
| 15 Abgastemperatur zu hoch zu niedrig | | | | |
| 16 CO ₂ -Gehalt zu hoch zu niedrig | | | | |
| 17 O ₂ -Gehalt zu hoch | | | | |
| 18 CO-Gehalt zu hoch | | | | |
| 19 Stickstoffoxide zu hoch | | | | |
| 20 Rußzahl zu hoch | | | | |
| 21 ölderivate im Abgas | | | | |
| 22 Druckdifferenz zu hoch | | | | |
| 23 Abgasverlust zu hoch | | | | |

| Wartung | Wärmeerzeuger | Brenner |
|---|---------------|---------|
| 24 Wartungsvertrag fehlt | | |
| 25 Vertragsmuster NRW nicht verwendet | | |
| 26 Wartung nicht gemäß Arbeitskarte | | |
| 27 Wartungsprotokoll liegt nicht vor | | |
| 28 Wartungsfirma | | |
| 29 Datum letzte Wartung | | |
| 30 Zeitabstände Wartung zu groß | | |
| 31 Wartung unverzüglich erforderlich * | | |

* Nichtzutreffendes streichen