

MINISTERIALBLATT

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

30. Jahrgang	Ausgegeben zu Düsseldorf am 25. Oktober 1977	Nummer 102
--------------	--	------------

Inhalt

I.

Veröffentlichungen, die in die Sammlung des bereinigten Ministerialblattes
für das Land Nordrhein-Westfalen (SMBL. NW.) aufgenommen werden.

Glied.- Nr.	Datum	Titel	Seite
23212	27. 9. 1977	RdErl. d. Innenministers Bauliche Maßnahmen für Behinderte, alte Menschen und Mütter mit Kleinkindern	1558

I.

23212

**Bauliche Maßnahmen für Behinderte,
alte Menschen und Mütter mit Kleinkindern**RdErl. d. Innenministers v. 27. 9. 1977 -
V A 2 - 220

Zur Durchführung der Allgemeinen Verordnung zur Landesbauordnung (AVO BauO NW) vom 16. Juni 1975 (GV. NW. S. 482), geändert durch Verordnung vom 12. Juli 1977 (GV. NW. S. 288), - SGV. NW. 232 - wird in Anlehnung an das Normblatt DIN 18024 Teil 2 - Bauliche Maßnahmen für Behinderte und alte Menschen im öffentlichen Bereich - folgendes bestimmt:

1. Die Bewegungsfläche vor Drehflügeltüren (§ 2 Abs. 8 Satz 3 und § 13 Abs. 1 Satz 2 AVO BauO NW) ist ausreichend, wenn sie den Maßen nach Bild 1 entspricht.




Bild 1. Bewegungsfläche vor Drehflügeltüren

<i>a</i>	<i>b</i>
25	170
35	160
45	150
55	140
Zwischenwerte interpolieren. Fettgedruckte Werte sind Vorzugswerte.	

2. Die Bewegungsfläche vor den Aufzugszugängen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 AVO BauO NW) muß mindestens 140 cm x 140 cm betragen.

3. Der Abortraum nach § 16 Abs. 2 Satz 1 AVO BauO NW ist für Benutzer von Rollstühlen geeignet, wenn er wie folgt ausgestattet und bemessen ist:

Der Raum ist mindestens mit

Spülabort $b = 40$ cm, t nach Fabrikat,



Handwaschbecken $b = 40$ cm, $t = 30$ cm

und Haltevorrichtungen



auszustatten.

Die Sitzhöhe des Spülaborts soll 50 cm betragen. Die Bedienungsvorrichtung für die Spülung sollte seitlich angeordnet sein.

Für die Abstände und Bewegungsflächen gelten die Maße nach Bild 2 als Mindestmaße.



Maße
wie linkes Bild



Maße
wie linkes Bild

Bild 2. Bemessung von Aborträumen für Benutzer von Rollstühlen (spiegelbildliche Anordnung möglich)

4. Zur Kennzeichnung der Zugänge für Behinderte (§ 2 Abs. 8 Satz 1 AVO BauO NW) und der Aborte (§ 16 Abs. 2 Satz 2) ist das in Bild 3 dargestellte internationale Bildzeichen zu verwenden.




Bild 3. Bildzeichen Rollstuhlbenutzer
nach DIN 30600 Blatt 496
Grund: blau RAL 5010, Bildzeichen: weiß

- MBl. NW. 1977 S. 1558.

Einzelpreis dieser Nummer 1,60 DM

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100, 4000 Düsseldorf, Tel. 6888293/94, gegen Voreinsendung des vorgenannten Betrages zuzügl. 0,50 DM Versandkosten auf das Postscheckkonto Köln 8516-507. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.) Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer bei dem August Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100, 4000 Düsseldorf, vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Elisabethstraße 5. Verlag und Vertrieb: August Bagel Verlag, Düsseldorf; Druck: A. Bagel, Graphischer Großbetrieb, Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post. Ministerialblätter, in denen nur ein Sachgebiet behandelt wird, werden auch in der Ausgabe B zweiseitig bedruckt geliefert. Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 29,50 DM, Ausgabe B 31,- DM.

Die genannten Preise enthalten 5,5% Mehrwertsteuer.