

**Tabelle 3:** Immissionswerte (IWB) für tagsüber auftretende Erschütterungseinwirkungen durch Baustellen

| Spalte    | 1                      | 2                  | 3                         | 4                  | 5                          | 6                 | 7                  | 8                  | 9                 |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zeitdauer | $D \leq 1 \text{ Tag}$ |                    | 6 Tage < $D \leq 26$ Tage |                    | 26 Tage < $D \leq 78$ Tage |                   |                    |                    |                   |
| Stufe     | IWB <sub>u</sub>       | IWB <sub>o</sub> * | IWB <sub>r</sub>          | IWB <sub>u</sub>   | IWB <sub>o</sub> *         | IWB <sub>r</sub>  | IWB <sub>u</sub>   | IWB <sub>o</sub> * | IWB <sub>r</sub>  |
| I         | 0,8                    | 5,0                | 0,4                       | 0,4                | 5,0                        | 0,3               | 0,3                | 5,0                | 0,2               |
| II        | 1,2                    | 5,0                | 0,8                       | 0,8                | 5,0                        | 0,6               | 0,6                | 5,0                | 0,4               |
| III       | 1,6                    | 5,0                | 1,2                       | 1,2                | 5,0                        | 1,0               | 0,8                | 5,0                | 0,6               |
| **        | KB <sub>Fmax</sub>     | KB <sub>Fmax</sub> | KB <sub>FTr</sub>         | KB <sub>Fmax</sub> | KB <sub>Fmax</sub>         | KB <sub>FTr</sub> | KB <sub>Fmax</sub> | KB <sub>Fmax</sub> | KB <sub>FTr</sub> |

\* Für Gewerbe- und Industriegebiete gilt  $IWB_o = 6,0$ .

\*\* Beurteilungsgrößen nach DIN 4150-2

Für Baustellensprengungen gilt allein das  $IWB_o$ -Kriterium. Werte bis  $IWB_o = 8,0$  sind zugelassen, niedrigere Werte sind anzustreben.